

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Фортуна Проект»
Ю.И. Порешнева
16.05.2025 г.

Директор ГБПОУ ССТ
В.А. Семилетов
31.05.2025 г.
Приказ № 25-53/о

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ

на 2025-2026 учебный год

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА,

утвержденной приказом директора ГБПОУ ССТ 30.05.2022 г. № 22-56/о

по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения

на базе основного общего образования

форма обучения заочная

Рассмотрено и принято на заседании методического совета

№10 от 27 мая 2025 г.

№ п/п	Изменения внесены	Описание внесенных изменений	Протокол заседания цикловой комиссии
1	ППССЗ ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления УП.03.01 Учебная практика	По рекомендации работодателей, а также с целью подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену заменить виды работ и тематику заданий в рамках на следующие виды работ: - проверка (визуальная) соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям; - проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам и газоиспользующему оборудованию; - проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий; - проверка герметичности соединений газопроводов, арматуры, газовых приборов приборным методом или мыльной эмульсией, или опрессовкой бытового газоиспользующего оборудования; - проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования; - проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, при необходимости набивка сальниковых уплотнений; - проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом, наличия притока воздуха для горения; - разборка и смазка всех кранов бытового газоиспользующего оборудования; - проверка работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборудования, ее наладка и регулировка; - очистка горелок от загрязнений, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования; - выявление необходимости замены или ремонта (восстановление) отдельных узлов и деталей газоиспользующего оборудования; - проверка наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов и аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига приборов; - инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту. - рассмотреть схему газорегуляторного пункта; - заполнение по форме эксплуатационный паспорт ГРП; - заполнение эксплуатационный журнал ГРП; - заполнение режимную карту ГРП. Внести соответствующие изменения в рабочую программу УП.03.01	Протокол заседания ЦК № 10 от 20 .05.2025 г.

Заместитель директора по УМРК
Председатель цикловой комиссии
Профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению

Л.В. Белоусова

Н.В. Леонтьева

